

Geschäftszeichen	Datum: 22.01.2026	Drucksache Nr. 01-BV 2026-019
------------------	----------------------	----------------------------------

Gremium Stadtvertretung Wolgast	Termin	Beratungsergebnis
------------------------------------	--------	-------------------

Einleitung Vergabeverfahren für die Sanierung des Glockenturms Historisches Rathaus Wolgast

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Wolgast beschließt unter Vorbehalt der Haushaltsgenehmigung 2026 gemäß § 22 Abs. 4a Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern die Einleitung der Vergabeverfahren für die Bauleistungen der Sanierung des Glockenturms des Historischen Rathauses Wolgast.

Ergebnis der Beratung und Abstimmung: Beschluss Nr.					
Gremium	Gesetzliche Mitglieder		Sitzungsdatum	TOP	
Beschluss	Abstimmung				
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	<input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> vertagt	<input type="checkbox"/> laut Vorlage <input type="checkbox"/> mit Abweichung	Ja	Nein	Enthaltung
Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen:					

Unterschrift

Siegel

Unterschrift

Begründung:

Der Glockenturm des Historischen Rathauses Wolgast ist in seiner Standsicherheit gefährdet. Die Füße der Holzstiele des Tragwerks sind verfault – es mussten bereits Notsteifen eingebaut werden. Es liegt eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit vor, die beseitigt werden muss. Die Stadt Wolgast plant deshalb, die Sanierung des Glockenturms im 2. Quartal 2026 ausführen zu lassen.

Folgende Leistungen sollen erfolgen:

1. Lösen und Demontage des Glockenturms mit Kranhilfe.
2. Austausch des gesamten Holztragwerks gegen neues Holz aus Lärche, anschließend Beschichtung.
3. Kuppel des Turms bleibt unverändert und wird auf erneuerte Tragkonstruktion aufgesetzt.
4. Wiederaufsetzen des sanierten Glockenturms mit Kranhilfe und Erneuerung der Befestigungskonstruktion und der Titanzink-Verwahrung.

Die beschriebene Vorgehensweise ist die wirtschaftlichste Möglichkeit, das Problem zu beheben.

Planungsleistungen sind nicht notwendig, weil der Istdzustand aufgenommen wurde durch ein Aufmaß, das vom Ingenieurbüro Valentin erstellt wurde. Die Anfertigung des neuen Holztragwerks erfolgt genau nach dem Vorbild des Bestands.

Die veranschlagte Bausumme wurde in den Haushalt 2026 mit eingestellt.

Die Verwaltung empfiehlt die Einleitung der Vergabeverfahren für die Bauleistungen der Sanierung des Glockenturms des Historischen Rathauses Wolgast.

Finanzielle Auswirkungen: <input checked="" type="checkbox"/> Ja / <input type="checkbox"/> Nein		Finanzierung	
Insgesamt: 50.000,00€	Jährlich in Folge:	Zuschüsse/ Beiträge:	Eigenanteil: 50.000,00€
Veranschlagung im	Ergebnishaushalt:	<input type="checkbox"/> Ertrag	<input checked="" type="checkbox"/> Aufwand
	Finanzaushalt:	<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung	<input type="checkbox"/> Auszahlung
Betrag im Jahr 2025:			
Betrag im Jahr 2026:	50.000,00€		
Betrag im Jahr 2027:			
Betrag im Jahr 2028:			
		Produkt. Konto 11401. 52310001 001114012026	

Verfasser: Hoernig, Thomas

Sachbearbeiter: **Hoernig, Thomas** (Bauamt),
Tel.: 03836 251 191, eMail: thomas.hoernig@wolgast.de

Anlagen:

Fotos derzeitiger Zustand